Accredited Grade "B" by NAAC(4th Cycle)

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી

જોડાણ વિભાગ ,યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
ફોન નં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૮૫૦૧ એક્સટે. નં. ૨૧૪ ફેક્સ નં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૩૪૭
ઈ-મેઈલ : affiliation@sauuni.ac.in

નં.જોડાણ/૧/ 436 /૨૦૨૧ તા. 6 /૦૭/૨૦૨૧

સંદર્ભ:- ૧. રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગરના તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧
પત્રક્રમાંક: સફસ/ફન-૮૫.૧/૧૪૯/૨૦૨૧,.
૨. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી ની કચેરી, ગાંધીનગર ના તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ના
પત્ર ક્રમાંક: યુનિ/ISC-7/ફાયરNOC/૨૦૨૧-૨૨/૪૪૨૭

પરિપત્ર:-

આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ સરકારી કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓને જણાવવામાં આવે છે કે સંદર્ભ – ૧ પરના રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગરના પત્ર અન્વયે તમામ સરકારી કોલેજો કે જેની ઊંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાના સંચાલકે ફાયર સેફટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ સર્ટિફીકેશન કરી એવું સર્ટિફીકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને આપવાનું રહેશે અને જેની નકલ ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીને મોકલી આપવાની રહેશે તેમ જણાવવામાં આવે છે. જે બાબત ધ્યાને લઈ સંદર્ભ પત્ર મુજબ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

(મુસદો કુલસચિવશ્રીએ મંજૂર કરેલ છે.)
બિડાણ :-
સંદર્ભ પત્ર – ૧, ૨

સહી/-
(અમિત પારેખ)
કુલસચિવ

રવાના કર્યું
નાયબ કુલસચિવ
જોડાણ વિભાગ

પ્રતિ,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ
નકલ સાદર રવાના-:
૧. માન.કુલપતિશ્રી/માન.ઉપકુલપતિશ્રી/કુલસચિવશ્રીના અંગત સચિવશ્રી
૨. લીગલ વિભાગ
નકલ રવાના જાણ તથા યોગ્ય કાર્યવાહી અર્થે:-
કોમ્પ્યુટર સેન્ટર (વેબસાઈટ પર પ્રસિધ્ધ થવા અર્થે....)

કમિશનરશ્રી,ઉચ્ચશિક્ષણની કચેરી

યુનિવર્સિટી શાખા,બ્લોક નં-૧૨/૨,ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન

ગાંધીનગર,ગુજરાત રાજ્ય.

ક્રમાંક: યુનિ/ISC-7/ફાયરNOC/૨૦૨૧-૨૨/૪૪૨૭

તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧

પ્રતિ,

આચાર્યશ્રી.

તમામ સરકારી યુનિવર્સિટીઓ, તથા

સેલ્ફ ફાઈનાન્સ યુનિવર્સિટીઓ

વિષય :- ફાયર સેફટી સર્ટીફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત

સંદર્ભ :- રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગરના પત્રક્રમાંક: સફસ/ફન-૮૫.૧/૧૪૯/૨૦૨૧ તા. ૦૫/૦૬/૨૦૨૧

શ્રીમાન

સવિનય ઉપરોકત વિષય અને સંદર્ભ પરત્વે જણાવવાનુ કે. ફાયર સેફટી સર્ટીફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી. ગાંધીનગરના સંદર્ભપત્ર થી જણાવ્યા મુજબની કાર્યવાહી કરવા આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવે છે. જે મુજબની કાર્યવાહી કરવા તમામ સરકારી કોલેજોને જણાવવામાં આવે છે.

તથા શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે ફાયર સેફટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ સર્ટીફિકેશન કરી એવું સર્ટીફિકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને આપવાનું રહેશે. અને જેની નકલ અત્રેની કચેરીને મોકલી આપવાની રહેશે.

બિડાણ: ઉપર મુજબ

નાયબ નિયામક

ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી

ગુ.રા., ગાંધીનગર

E-mail :-dduniversity-che@gujgov.edu.in
E-mail :-ssuniversity-che@gujgov.edu.in

phone-07923253993
phone-07923254022

WE SERVE TO SAVE
રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી
બ્લોક નં.૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
ઈ-મેલ: dir.sfps@gmail.com, ટેલિફોન નં.૦૭૯-૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩/૪૦.

ક્રમાંક: સફતા/ફન- ૮૫.૧/૭૪૯ /૨૦૨૧ તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧

વિષય:- ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ ઈશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત.

પરિપત્ર:-

સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિ મુજબનાં બિલ્ડીંગો માટે નિયમ -૨૩(૧) ની જોગવાઈ મુજબ ફાયર સેફ્ટી [illegible] ઈશ્યુ કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. વખતોવખત રાજ્યના રીજીયનલ ફાયર [illegible] ફાયર ઓફીસર સાથે મીટીંગો દરમ્યાન ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કામગીરી દરમ્યાન ફાયર NOC ઇશ્યુ કરવા મામલે અમૂક મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે. જેથી આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનાં કિસ્સામાં જે ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસુચીમાં જણાવ્યાનુંસાર ૯ મી ઉંચાઇ અને/ અથવા ૫૦૦ચો.મી. કોઈ એક કે વધુ માળનાં ક્ષેત્રફળોથી ઓછાં ઉંચાઇ/ક્ષેત્રફળનાં કિસ્સામાં શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ લેવાની જોગવાઇ સંદર્ભે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, જે શૈક્ષણિક [illegible] મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઇ ધરાવતી હોય તેમજ એમા જો બેઝમેન્ટ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ [illegible] હોય તેવા કિસ્સામાં જ સંબંધિત ફાયર અધિકારી પાસેથી જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટીફિકેટ [illegible] મેળવવાનું રહે છે. આ સિવાયના કિસ્સાઓમાં કે જેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઇ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે ફાયર-સેફ્ટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ ડીક્લેરેશન કરી એવું સર્ટીફીકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને મોકલી આપવાનું રહેશે. આ ૯ (નવ) મીટરથી ઓછી ઉંચાઇ વાળી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે આ સાથે સામેલ ચેક લીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે પ્રમાણપત્ર સહ શૈક્ષણિક સંસ્થાને મંજૂરી આપનાર

ઓથોરીટીને મોકલી આપવાની રહે છે. દરેક જીલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગનાં નિરિક્ષકશ્રી કે અન્ય અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પણ આ ચેક લીસ્ટ મુજબ વખતો-વખત ચકાસણી કરવાની રહેશે.

નિયામક
રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ,
ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના-

1. અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
2. અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
3. સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
4. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
5. કમિશ્નરશ્રી(શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
6. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
7. નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
8. કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલીટીઝ એડમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
9. કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
10. રીજીયોનલ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ.

નકલ રવાના:-

1. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
2. રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા, ગાંધીધામ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત.
3. ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, મહાનગરપાલિકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.

ચેક લીસ્ટ

[illegible]ટર કે ૯ મીટર કરતા ઓછી ઉચાઈ ધરાવતી શૈક્ષણીક સંસ્થાઓ ની ઈમારતોમાં લઘુતમ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરવા બાબત.

૧ જે માત્ર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ધરાવતી શૈક્ષણીક ઈમારતો

ક્રમ નં.	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીગ્યુશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ – 4.5 k.g. Type Co_2 Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers

૨ જે માત્ર ૯ મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેવી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + પ્રથમ માળ અને પ્રથમ + બીજો માળ ધરાવતી શૈક્ષણીક ઈમારતો.

ક્રમ નં.	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીગ્યુશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ – 4.5 k.g. Type Co_2 Fire Extinguishers, ૨ - 6 k.g. ABC Type Fire Extinguishers
૨	[illegible] રીલ હોઝ એસેમ્બલી	દરેક માળે ૧૦૦૦ ચો.મી. વિસ્તારે એક પ્રમાણે
૩	[illegible]ની ટાંકી(ટેરેસ લેવલ)	૧૦૦૦૦ લિટર
૪	ફાયર પમ્પ(ટેરેસ લેવલ)	૪૫૦ એલ.પી.એમ. કેપેસીટી નો ઈલેક્ટ્રીક પમ્પ